

OBEC PAVLOVA VES

Obecný úrad, Pavlova Ves 26, 032 21 Pavlova Ves

číslo: MsÚ/ÚRaSP 2020/943-03/ZGu
2019/7675

V Liptovskom Mikuláši dňa 20.03.2020

Obecný úrad Pavlova Ves okr. Liptovský Mikuláš	
Datum:	6.4.2020
Číslo zápisnice:	2019/7675
Prílohy:	
Vybavuje:	19/2020

Vec

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení Ing. Zdenkou Ilavskou, Borbisova 1538/35, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica - Nábrežie - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Pavlova Ves – Vyšný koniec – Zahustenie TS“ – líniová stavba, v k. ú. Pavlova Ves

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151** v zastúpení Ing. Zdenkou Ilavskou, Borbisova 1538/35, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica - Nábrežie podal dňa 13.11.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Pavlova Ves – Vyšný koniec – Zahustenie TS“ – líniová stavba, v k. ú. Pavlova Ves, ktorá bude umiestnená v extraviláne obce. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

Obec Pavlova Ves ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §5 písm. a) zák. č. 608/2003 prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia, stavebný úrad podľa § 39 a § 39a/ stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„Pavlova Ves – Vyšný koniec – Zahustenie TS“ – líniová stavba, v k. ú. Pavlova Ves.

Stavba bude umiestnená ako líniová stavba v extraviláne obce, v k. ú. Pavlova Ves tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Druh a účel predmetu územného rozhodnutia: Inžinierska stavba

Popis predmetu územného rozhodnutia:

Jedná sa o vybudovanie trafostanice, nového VN a NN zemného káblového vedenia v obci Pavlova Ves v k. ú. Pavlova Ves. Uloženie VN a NN zemného vedenia bude v súbehu cesty III. triedy č. 2322 od asfaltovej cesty a následne križovanie danej cesty. Realizovanie bude riadeným pretlakom.

Z existujúceho VN vedenia č. 211 sa zriadi odbočenie VN prípojky pre novú trafostanicu na parc. č. KN-C 342 (KN-E 341) k.ú. Pavlova Ves. Na existujúcom podpernom bode VN č. 1 za typu JB 10,5/6kN sa osadí zvislý úsekový vypínač zvislo pod vedenie spolu s VN poistkami a prepäťovou ochranou a okolo daného podperného bodu sa zriadi kruhové zemnenie. VN bude ďalej pokračovať zemným káblom v dl. 200 m do navrhovanej kioskovej trafostanice, okolo ktorej sa zriadi uzemnenie.

VYKESOVE - 7.4.2020

Z TS sa v spoločnom výkope položí NN kábel, ktorý bude vedený do novej istiacej skrine PRIS č. 1, a kábel NN do novej istiacej skrine PRIS č. 2 a PRIS č. 3. Káble budú vložené v korugovaných chráničkách a uzemnenie bude položené do daných výkopov za pomoci uzemňovacej pásoviny. Kompaktná kiosková trafostanica s vonkajším ovládaním je riešená ako polozapustená.

Objektová skladba povolovanej stavby:

„Pavlova Ves – Vyšný koniec – Zahustenie TS“ – líniová stavba

Členenie stavby :

SO 01 VN káblové vedenie, trasa	-	190 m
SO 02 NN káblové vedenie, trasa	-	246 m
PS – 01 kiosková trafostanica		

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Jozef Buchta, 0855*Z*2-3

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :

- zastavané plochy, trvalé trávny porast, orná pôda, ostatná plocha

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF :

Stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde vydal Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-LM-PLO-2020/000921-002 dňa 16.01.2020 (navrhovaný záber 25 m²).

Pred zahájením stavebného konania je potrebné požiadať Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor o vyňatie poľnohospodárskej pôdy na dobu kratšiu ako 1 rok.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky :

- polohopisné a výškové umiestnenie stavby:

VN prípojka bude vedená cez polia a lúky zemným káblom dĺ. 167 m. Dĺžka trasy káblových vývodov NN je 215 m, podľa zakreslenia v projektovej dokumentácii - situačnom výkrese spracovanom na podklade katastrálnej mapy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia.

Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a z STN:

- Pri súbahu, križovaní a preložke všetkých inžinierskych sietí je nutné dodržať :
- STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technického vybavenia, STN 75 5401, STN 73 6701,
- vyhlášku SÚBP č.59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení,
- vyhlášku SÚBP č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach,
- vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. o vyhradených technických zariadeniach a odbornej spôsobilosti, ako aj súvisiace technické normy, najmä elektrotechnické normy,
- vyhlášku č.288/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb,
- vyhlášku č.124/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi,
- vyhlášku č.125/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly.

- Rozsah stavebných prác dodržať podľa projektovej dokumentácie. Každá zmena, ktorá môže mať vplyv na rozvoj územia a okolitého životného prostredia nesmie byť vykonaná bez predchádzajúceho posúdenia príslušným úradom.
- Pred samotnou realizáciou výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.
- V prípade spôsobenia škody na súkromnom vlastníctve iných osôb túto uhradiť podľa platných právnych predpisov.
- Dodržať príslušné bezpečnostné predpisy, týkajúce sa výkonu takéhoto druhu prác, vrátane zabezpečenia pešieho prístupu k jed notlivým nehnuteľnostiam.

Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem :

- dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov.

Podľa zákona 251/2012 Z.z. § 43 :

Ochranné pásmo podzemného káblového vedenia 1 kV-110kV vrátane je 1 m po oboch stranách, elektrická stanica s vnútorným vyhotovením: ochranné pásmo je vymedzené vzdialenosťou oplatením, alebo obstavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

Najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení určuje STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Podľa uvedenej normy pre 1kV silový kábel uložený v zemi bez chráničiek platia nasledovné VODOROVNÉ/ZVISLÉ vzdialenosti:

OD:	sil.káblu 1kV	sil.káblu 35kV	telef.káblu	plyn.do 0,005Mpa	vodovodu
	5/5 cm	20/20cm	30/30cm	40/40cm	40/40cm

V prípade, že je kábel v mieste križovania alebo súbehu uložený v chráničke, je možné zvislé vzdialenosti zmenšiť až na 10 cm u telef. káblov a NTL plynovodov, na 20 cm u vodovodov.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií :

Obec Pavlova Ves v súhlasnom stanovisku pod č. 72/2019 zo dňa 16.10.2019.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2019/009653-002-MA zo dňa 18.07.2019 **súhlasí** s predloženou projektovou dokumentáciou predmetnej stavby za dodržania nasledovných podmienok :

1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov).

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ŽP vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2019/09652-002-Pa zo dňa 26.07.2019 nemá námietky voči vydaniu územného rozhodnutia

a stavebného povolenia pre predmetnú stavbu. Navrhovaná stavba je situovaná v extraviláne obce Pavlova Ves na území, kde platí 1. stupeň územnej ochrany. Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje dodržať :

1. V prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa zákona o ochrane prírody a krajiny § 47 a 48 zákona 543/2002 Z.z.
2. O prípadnom výrube drevín je potrebné rozhodnúť v samostatnom konaní ešte pred vydaním rozhodnutia, ktorým sa stavba povoľuje (v zmysle § 103 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny).
3. Pri realizácii zemných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.
4. Pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov a krov postupovať šetrným spôsobom s minimalizovaním poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového systému.
5. V prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do pôdy, vody a horninového prostredia.
6. Pri zemných prácach vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov rastlín do okolia.
7. V prípade zavlečenia inváznych druhov rastlín pri zemných prácach do okolia vykoná investor na vlastné náklady ich odstránenie.
8. Po ukončení zemných prác uviesť terén do upraveného stavu.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2019/9651-2/Li zo dňa 05.08.2019 z hľadiska ochrany vodných pomerov s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby **súhlasí**.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor v stanovisku k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde pod č. OU-LM-PLO-2020/000921-002 dňa 16.01.2020 s realizáciou stavby **súhlasí** za dodržania týchto podmienok :

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o PP, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
2. Vykonať skrývku humózneho horizontu PP do min. hĺbky 25 cm a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti parc. č. C KN 342 (E KN 341) v k. ú. Pavlova Ves podľa LV č. 265 v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava.
3. Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhu pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods.2 zákona požiadať o zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku – trvalý trávny porast na ostatné plochy, prípadne na zastavané plochy s predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu /ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia/ a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. v Liptovskom Mikuláši vo vyjadrení pod č. 6158/2019/MH zo dňa 21.08.2019 s predloženým projektom **súhlasí** s týmito pripomienkami :

1. V záujmovom území stavby sa nachádzajú potrubia verejných vodovodov v správe LVS a.s. Orientačné trasy verejných vodovodov sú zakreslené v priloženej situácii. Presné trasy potrubí vytýči LVS a.s. na základe predloženej objednávky. Kontakt : Ing. Janík, 0917 503 364.
2. Pri výstavbe dodržať pásmo ochrany verejných vodovodov v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., t.j. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí na každú stranu. VN, NN vedenia, trafostanica ako aj všetky stavebné objekty musia byť umiestnené mimo tohto pásma ochrany. Križovanie sietí je potrebné realizovať v zmysle STN.

3. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poruchám na potrubiach alebo zariadeniach v správe LVS a.s., žiada ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 5521992 alebo 0908 916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
4. Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom vedení a k osadeniu TS prizvať zástupcov spoločnosti LVS a.s, inak nebudú súhlasiť s kolaudáciou stavby.
5. Po ukončení výstavby požaduje LVS a.s. PD skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie aj v digitálnej forme v tvare dgn (čitateľné pre prostredie MicroStation)

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, vo vyjadrení pod č. ASMdpS-1-1285/2019 zo dňa 20.08.2019 :

- S predmetnou stavbou súhlasí bez pripomienok.
- V mieste stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.

Slovak Telekom a.s. Bratislava vo vyjadrení pod č. 6611923121 zo dňa 16.08.2019 v záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné :

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúceho bodu.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. V zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
6. V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie SEK spoločnosťami Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.

Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a. s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s..
13. Ak žiadateľ plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Krajský pamiatkový úrad Žilina v záväznom stanovisku pod č. KPUZA-2019/17297-2/60109/FUR zo dňa 29.07.2019 :

1. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
2. Stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.
3. Požiadavky určené v tomto záväznom stanovisku vyplývajú z ustanovení pamiatkového zákona, vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného archeologického náleziska. Ak počas obhliadky výkopov zástupca krajského pamiatkového úradu identifikuje relevantné archeologické nálezy, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 stavebného zákona príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia týchto archeologických nálezov formou vykonania pamiatkového záchranného archeologického výskumu.
4. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezov, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
5. Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona sa záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej

samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.

6. Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
7. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vo vyjadrení k projektovej dokumentácii pod č. OU-LM-OCDPK-2019/013750-002 zo dňa 30.10.2019 súhlasí za dodržania nasledovných podmienok :

1. V plnej miere dodržať stanovisko SC ŽSK č. 45/2019/SCŽSK-211 zo dňa 21.08.2019 a stanovisko ODI ORPZ LM č. ORPZ-LM-ODI-73-118/2019 zo dňa 18.10.2019.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v záväznom stanovisku k povoleniu výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/2322, pod č. OU-LM-OCDPK-2019/013841-002 zo dňa 30.10.2019 súhlasí za dodržania nasledovných podmienok :

1. V plnej miere dodržať stanovisko SC ŽSK č. 45/2019/SCŽSK-211 zo dňa 21.08.2019 a stanovisko ODI ORPZ LM č. ORPZ-LM-ODI-73-118/2019 zo dňa 18.10.2019.
2. Zariadenie staveniska sa bude nachádzať mimo telesa cesty III/2322.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Žilina vo vyjadrení pod č. 45/2019/SCŽSK-258 zo dňa 03.10.2019 (nové stanovisko) :

Vedenie trasy (SO 01, SO 02) a osadenie PS 01

1. SO 01: VN prípojka a montáž UO
 - je navrhnutá na uloženie v súbehu s cestou III/2322 v ckm 3,156 - 3,476 vľavo, SCŽSK súhlasí za podmienky, že VN prípojka bude uložená mimo teleso cesty III/2322 v minimálnej vzdialenosti 8,0 m od osi vozovky.
2. SO 02: Montáž NN rozvodu
 - je navrhnutá na uloženie v súbehu s cestou III/2322 v ckm 3,476 - 3,536 vľavo, SCŽSK súhlasí za podmienky, že NN prípojka bude uložená mimo teleso cesty III/2322 v min. vzdialenosti 8,0 m od osi vozovky.
3. PS 01: Kiosková trafostanica GRAPER MKP 800
 - je navrhnutá na osadenie pri ceste III/2322 v ckm 3,476 vpravo, SCŽSK súhlasí za podmienky, že PS 01 bude osadená mimo teleso cesty v minimálnej vzdialenosti 8,0 m od osi vozovky,
 - prepojenie kioskovej trafostanice a SO 01, SO 02 bude realizované pretlakom cestného telesa v ckm 3,476.

Majetkovoprávny stav:

1. NNK rozvody budú križovať cestu III/2322 v uvedenom staničení pretlakom cestného telesa na parcele KN-C 343/3, k. ú. Pavlova Ves – druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na ktorú nie je založený LV.
2. Majetkovým správcom cesty III/2322 je Správa ciest ŽSK, vlastníkom cesty je Žilinský

samosprávny kraj. Stavebný objekt je navrhnutý na osadenie do cestného telesa. Po majetkovo - právnom usporiadaní pozemkov pod cestným telesom sa vlastník energetických rozvodov zaväzuje zriadiť vecné bremeno na dotknutý úsek cesty!

Podmienky pre realizáciu stavby v telese cesty:

1. Štartovacia a cieľová jama budú umiestnené mimo teleso cesty.
2. energetické rozvody budú uložené v schválenej hĺbke 1,2m pod niveletou vozovky a kolmo na os vozovky.
3. Prípadný výkopový materiál bude uložený mimo cestné teleso, vozovka cesty bude priebežne čistená.
4. Po položení energetických rozvodov do telesa cesty bude cestný pozemok upravený do riadneho stavu s obnovením odvodnenia cestného telesa.

Všeobecné podmienky pre realizáciu stavby:

1. Zariadenie staveniska sa bude nachádzať mimo teleso cesty III/2322.
2. Pracovisko na ceste bude zabezpečené dopravným značením podľa projektu dočasného DZ odsúhlaseného OR PZ ODI L. Mikuláš.
3. Stavebné práce v ochrannom pásme cesty a v telese cesty budú realizované v termíne máj - september bežného roka.
4. K odovzdaniu staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom diela prizve stavebník zástupcu SC ŽSK - Ing. Volaj, tel. 0918 370 173, ktorému predloží povolenia v zmysle stavebného zákona a cestného zákona. Zástupca SC ŽSK zápisom do stavebného denníka povolí práce v ochrannom pásme a v telese cesty III/2322.
5. Bez vydania právoplatného rozhodnutia cestného správneho orgánu a odovzdania staveniska v stavebnom úseku cesty III/2322 nesmie byť vykonaný akýkoľvek zásah do telesa cesty!
6. Stavebník zodpovedá za všetky škody na telese cesty a cestnom príslušenstve, ktoré vzniknú vlastníkov cesty z dôvodu realizácie stavebných prác.
7. K prevzatíu dokončenej stavby medzi zhotoviteľom diela a stavebníkom prizve stavebník zástupcu SC ŽSK - Ing. Volaj, tel. 0918 370 173, ktorý samostatným preberacím protokolom prevezme práce v telese cesty a ochrannom pásme cesty III/2322.
8. Ku kolaudačnému konaniu stavby predloží stavebník stavebnému úradu „Preberací protokol o prevzatí stavby“ o odovzdaní a prevzatí stavebného úseku v ochrannom pásme cesty medzi stavebníkom a SC ŽSK. Bez kladného stanoviska správcu cesty ku stavebným prácam v telese cesty nebude vydané kolaudačné rozhodnutie!
9. Pokiaľ ide o extravilán obce, za dodržania podmienok vyššie uvedených SC ŽSK súhlasí s udelením výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/2322.

V prípade dotyku predmetnej stavby s pozemkom vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja sa o ďalšom postupe stavebník bude informovať na Odbore správy majetku a investícií Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Toto vyjadrenie je podkladom pre vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty. SC ŽSK zároveň súhlasí s čiastočnou uzávierkou cesty III/2322 na čas nevyhnutne potrebný pre uloženie energetických rozvodov do telesa cesty a vykonanie stavebných úprav cesty III/2322 po zásahu do riadneho stavu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Liptovský Mikuláš v súhlasnom záväznom stanovisku pod č. 2019/01512-02/330/Dr. Chobotová zo dňa 27.08.2019.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pod č. ORHZ-

LM1-475-001/2019 zo dňa 14.08.2019 :

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, vo vyjadrení pod č. TD/NS/0607/2019/Hy zo dňa 05.09.2019: SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): **SÚHLASÍ** s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY :

- po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby SPP-D konštatuje, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SSP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727,
- SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa SSP-D nevyjadruje.

K navrhovanej stavbe sa vyjadrili :

Obec Pavlova Ves v stanovisku zo dňa 16.10.2019; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor štátnej správy odpadového hospodárstva vo vyjadrení zo dňa 18.07.2019; odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ŽP vo vyjadrení zo dňa 26.07.2019; odbor štátnej vodnej správy vo vyjadrení zo dňa 05.08.2019; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor v stanovisku zo dňa 16.01.2020; Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš vo vyjadrení zo dňa 21.08.2019; Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, vo vyjadrení zo dňa 20.08.2019; Slovak Telekom a.s. Bratislava vo vyjadrení zo dňa 16.08.2019; Krajský pamiatkový úrad Žilina zo dňa 29.07.2019; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 30.10.2019; Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov, Liptovský Mikuláš vo vyjadrení zo dňa 03.10.2019 a zo dňa 21.08.2019; Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Liptovský Mikuláš zo dňa 27.08.2019; Okresné riaditeľstvo hasičského a

záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa 14.08.2019; SPP-distribúcia, a.s., Bratislava zo dňa 05.09.2019; Orange Slovensko, a.s., Bratislava zo dňa 23.08.2019; Energotel, a.s., Bratislava zo dňa 15.08.2019; upc broadband Slovakia, s.r.o., Bratislava zo dňa 03.09.2019; O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava zo dňa 21.08.2019.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : neboli uplatnené

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona tri roky od nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení Ing. Zdenkou Ilavskou, Borbisova 1538/35, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica - Nábřežie podal dňa 13.11.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Pavlova Ves – Vyšný koniec – Zahustenie TS“ – líniová stavba, v k. ú. Pavlova Ves, ktorá bude umiestnená v extraviláne obce. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií. Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Obec Pavlova Ves ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznámil verejnou vyhláškou začatie konania o umiestnení stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom konania oznámením pod č. MsÚ/ÚRaSP 2019/7675,2020/943-02/ZGu zo dňa 22.01.2020 a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.02.2020. V stanovenom termíne neboli vznesené námietky.

Umiestnenie stavby nie je v rozpore so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu uvedenými v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a zmeny a doplnení niektorých zákonov a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

V zmysle § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený:

- a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
- b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,
- c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.

Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. „a“ sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.

Keďže sa jedná o výstavbu vedenia VN a NN, ktoré budú slúžiť na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia, navrhovaná stavba bude elektroenergetickým zariadením. Oprávnenie zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré vzniká priamo zo zákona o energetike, konkrétne z ustanovenia § 11 ods. 1 písm. f), nahrádza v prípade výstavby elektroenergetického zariadenia inštitút vyvlastnenia podľa stavebného zákona (§ 38). V zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 písm. f)

zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce a právo navrhovateľa uskutočniť na tomto pozemku navrhovanú stavbu bez súhlasu vyplýva priamo z tohto ustanovenia. Podľa § 11 ods. 1 písm. f) zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takeého rozhodnutia.

Vlastníctvo bolo preukázané : bolo doložené súhlasmi vlastníkov predmetných nehnuteľností so stavbou.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení nesk. predpisov :
Položka č.59 písm. a) ods.2).... 100 eur

Poučenie

Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na obec Pavlova Ves prostredníctvom Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Rozhodnutie možno preskúmať správnym súdom, návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom je možné podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.



Rudolf Tomko
Starosta obce Pavlova Ves

Doručuje sa

- vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má podľa § 42 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Pavlova Ves. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou zverejnené aj na webovom sídle obce, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie

- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO: 36 442 151 v zastúpení Ing. Zdenkou Ilavskou, Borbisova 1538/35, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica – Nábřežie
- Obec Pavlova Ves, Pavlova Ves 26, 032 21 Bobrovec
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, ŠVS, ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na ŽP Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica – Nábřežie
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
- Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
- Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová
- Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica - Nábřežie

Úradný záznam

Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta /obce/ dňa :

Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta /obce/ dňa :

Oznámené na webovej stránke mesta /obce/ a na CUET :.....
(Elektronická tabuľa, rozhlas , lokálne TV a iné miestne médiá ...)

Príloha pre navrhovateľa :

Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.

SO 02: – MONTÁŽ NN SIETE
M KÁBLOM (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM
MONTÁŽ ZEMNÝCH ISTIACICH SKRÍŇ RSč.1-3
TRASY = 246m, DLŽKA KÁBLA = 295m

Pavlova Ves

Vyšný koniec

M = 1:1000

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:


ROZVODNÁ SÚSTAVA: NN 3PEN 50Hz, 400/ 230V/TN-C, NN SIEŤ
(STN IEC 38/33 0120) VN-3 50Hz, 22kV/ IT, SIEŤ S PRIAMYM UZEMNENÍM - ODPORNÍK

LEGENDA:

-----	EXISTUJÚCE VN VZDUŠNÉ VEDENIE AlFe 3x42/7
=====	NAVRHOVANÁ VN SIEŤ V ZEMI NA2XS(F)2Y 3x70RM/16 12,7/22kV
=====	NAVRHOVANÉ NN ZEMNÉ KÁBLE V CHRÁN. - NAYY-J 3x240+120 SM/SM
=====	VYZNAČENÉ RIGOLY, SVAHY
=====	OCHRANNÉ PÁSMO
=====	VODA A KANALIZÁCIA
=====	T-COM
●	EXISTUJÚCE PODPERNÉ BODY VN
— — —	UZEMNENIE NN/VN NOVÉ
■	NOVÁ SKRIŇA PRIS uložená v zemi
⊠	NOVÁ KIOSKOVÁ TS: 211/ts/pavlova.ves_vysnykoniec
↗	BEZKOMOROVÝ ÚSEKOVÝ ODPÍNAČ OTE 25/400-32

Legenda:	mapová značka
vrstva	
BOD	podrobný bod
KATUZ	katastrálna hranica
KLADPAR	hranica parcely ČKN
	trv. tráv. porast
	cesta, komunikácia
	orná pôda
POLOHOVIS	meračský bod
	strom ovocný
	trv. tráv. porast
	krovie
	rúrka, kolík
	cesta, komunikácia
	orná pôda
	rozhranie polohop. príkru
	zakryté hranica
	pohyblivá hranica
	terénna hrana
SVAH	svahové čiar
UOV	hranica parcely EKN
VN	stožiar betónový
	el. vedenie VN nadzemné
VODOVOD	šachta
	tyčový vyžadovací znak
ZAPPAR	vňútorná kresba parciel

Stredoslovenská distribučná
akciová spoločnosť
Žilina
-27-



Súradnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv



 STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s. PROJEKTY	Dátum: 09/2019	
	Stupeň: PSP	
Názov stavby: 12126 – PAVLOVA VES – VYŠNÝ KONIEC Zahustenie TS	Stavebník: SSD, a.s.	
Názov výkresu: SITUAČNÝ VÝKRES STAVBY	Mierka: 1 : 1000	Formát: 3 x A4
Kresil:	Projektoval:	Zodp.proj.:
ING. BLAHÚT	ING. BLAHÚT	ING. BUCHTA
HIP:	Číslo výkresu:	
ING. BUCHTA	02	

PRIS č.3

Pališovie

PS 01: - NOVÁ KIOSKOVÁ
TYPU MKP 800 OD GRAP

SO 01: - MONTÁŽ BEZKOMOROVÝ ÚSEKOVÝ VYPÍNAČ
VN KÁBEL ZEMNÝ 3x70RM/16 12,7/22kV
DLŽKA TRASY = 190m, DLŽKA KÁBLA = 220m

382300
+ 1186600


386/1

3x42/1

existujúce časti VN rozvodu
navrhované časti VN rozvodu
navrhované časti NN rozvodu

JB 10,5/6kN č.1

mapa KN-C



JB 10

ZEMI
A M
DLŽ

